



T.C.
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
GASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı



Sayı : 87605164-314.99-E.2025-2205/9461
Konu : Yağmursuyu Birikmesi Hk. (Gatem)

M. Karagözel
TR

18.12.2025

GAZİANTEP TİCARET ODASI
Değirmişem Mah. 16040 Nolu Cad.
Şhitkamil/GAZİANTEP

İlgi : 05.11.2025 tarih ve E.16690 sayılı yazınız.

İlgi yazı ile; 05 Nolu Gıda Toptancıları ve Her Türlü Toptan Ticaret Meslek Komitelerinin iletmiş olduğu talebe istinaden, Gatem Köprülülü kavşağında yağışlı havalarda sel ve su baskınları meydana geldiği ve sorun yaşandığı belirtilerek, gerekli inceleme ve çalışmaların yapılarak mağduriyetin giderilmesi talep edilmektedir.

Konu ile ilgili olarak, Genel Müdürlüğümüze bağlı Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı teknik ekipleri tarafından yapılan incelemede, söz konusu bölgede yağmursuyu ızgaralarının mevcut olduğu, ancak yağmurlu havalarda biriken teressubat malzemelerin ızgaralarımızın üzerini kapatması sonucu sorun yaşandığı tespit edilmiştir.

Ayrıca yağmursuyu ızgarası ve hat temizliği yapılarak sorun giderilmiştir.
Bilgilerinize rica ederim.

Sevda USALP
Genel Müdür Yardımcısı

