

T.C.  
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TEKLİF İSTEME MEKTUBU

Dosya

2022-4750

Aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri bildirilen mal, malzeme veya hizmeti satın almak istiyoruz. Firmanız listedeki tüm mal, malzeme veya hizmet için vereceğiniz teklife, aşağıda yazılı bütün hususların göz önünde tutulmasını ve bu teklif mektubunun doldurularak 29/11/2022 11:00 e kadar teslim

- Yazınızda silinti, kazıntı olmayacak.
- Markanızı ve özelliklerini belirtiniz.
- Teklif edilen fiyatlar KDV HARİÇ verilecektir.
- Tekliflere tek ürün cinsi yazılacaktır.
- Teklifler kapalı zarfa konacak, ön yüzü kaşeli ve imzalı olacaktır.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
İHALE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ V.  
Eyyup CİĞERLİ

*Eyyup*

İSTENİLEN MALZEMENİN				Teklif Edilen Malzemenin/Hizmetin/Yapım İşinin			
SIRA NO	YAPIM/HİZMET/MAL MALZEME ADI - AÇIKLAMA	İSTENİLEN MİKTAR	ÖLÇÜ BİRİMİ	MİKTAR	ÖLÇÜ BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
1	KAZAN TAMİRATI /	4	ADET	1	ADET		
2	KAZAN BAĞLANTI ELEMANLARI VE SİRKÜLASYON POMPALARI /	3	ADET	1	ADET		
3	KOMBI EŞANJÖR /	4	ADET	1	ADET		
						TOPLAM	

Teklif Veren

## TEKNİK ŞARTNAME

**1- YAPILACAK İŞ:** Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye birimlerinde bulunan arızalarının giderilerek bakım onarımlarının yapılması işi

**2-- İŞİN SÜRESİ:** Doğrudan temin sonuçlanmasına müteakip 2 takvim günüdür

- Doğalgaz brülörleri ön yanma bölgesi disk ve elektrotların onarımı
- Doğalgaz brülörleri gaz giriş basınçları ölçülüp kontrol edilmelidir.
- Brülör namlu kısmı ayarları tamirat esnasında ayarlanıp öyle devreye alınacaktır.
- Brülörün ısıtıcı termostatu kontrol edilecektir 2 adet değişmelidir.
- Duvar tipi kazanlarda yanma haznesi çıkarılacak ve elektrot, iyonizasyon ve brülör kısmı onarımı yapılarak ayarları düzeltilerek çalıştırılacaktır.
- Duvar tipli kazanlardaki fan ve elektronik kart arızalarına bakılıp yenisi ile değiştirilecektir.
- Tespit edilen arıza yerinde idare yetkilisine gösterilecek yetkili nezaretinde de montaj yapılıp değiştirilen ve / veya tamiri yapılmış parça takılacaktır.
- Duvar tipi kazan ve kombilerimizde bulunan sıcak su problemleri yerlerimizde eşanjörlerin 2 adet yenisi takılmalıdır.
- Eski parçalar idareye teslim edilecektir.
- Birimlerde bulunan sirkülasyon pompalarının kontrolleri yapılarak çalışır halde teslim edilecektir.
- 3 adet Sirkülasyon pompalarının yenisi ile değiştirilecektir.
- Tamirat ve onarımı yapılan her kazan için servis formu oluşturulacak 1 nüshası bakım yapılan birime 1 nüshası idareye teslim edilecektir.

**BELİRTİLEN SÜREDE YAPILMAYAN İŞLER İÇİN BİNDEBİR CEZAI İŞLEM UYGULANACAKTIR.**

**Tüm nakliye işçilik de montaj ve montaj işleri yüklenici firmaya aittir**

Teknik İşler Personeli  
**Mehmet ALICI**

**Kenan ARDA**  
Fatura Abonelik ve  
Teknik İşler Şefi